



Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn

Biurow Usług Technicznych Kruk w
Węgrowie



Mrozy, 09.03.2021 r.

Nasz znak: NV/09/03/2021/U

Dotyczy: uzgodnienie projektu sieci wodociągowej w m. Kałuszyn, gm. Kałuszyn, dz. Nr ew 2792/7 i 2974. Narada koordynacyjna: G.6630.29.2021

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2021 r. w sprawie uzgodnienie projektu skrzyżowania sieci wodociągowej i gazociągu średniego ciśnienia, NOVATEK GREEN ENERGY sp. z o.o. **uzgadnia pozytywnie** przedstawioną koncepcję z następującymi uwagami:

1. Projekt zabezpieczenia gazociągu należy wykonać przy zachowaniu wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U.2013, poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013 r.). Prace powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W miejscu projektowanej sieci przy skrzyżowaniach i zbliżeniach mniejszych niż dopuszczają standardowe rozwiązania należy zabezpieczyć gazociąg przed potencjalnym zagrożeniem przez zastosowanie płyt lub dzielonej rury osłonowej. Należy zachować minimalne odległości zgodne z Dz.U. 640 z 2013 r.
3. Przed realizacją prac należy przedstawić przyjęte rozwiązanie techniczne do akceptacji przez NOVATEK GREEN ENERGY sp. z o.o. Wszelkie zmiany wymagają zgody NOVATEK GREEN ENERGY.
4. O planowanym terminie rozpoczęcia robót inwestor poinformuje pisemnie (listownie lub e-mailem: r.kulik@novatek.pl) Gazowe Biuro Techniczne w Mrozach - NOVATEK GREEN ENERGY sp. z o.o. **w terminie min. 2 tygodni przed ich rozpoczęciem**. W zawiadomieniu należy wskazać m.in. planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac, osobę bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac budowlanych (kierownika budowy) - osoby reprezentujące Inwestora z numerami telefonicznymi i adresami kontaktowymi tych osób.
5. Prace ziemne w pobliżu gazociągu inwestor wykona na koszt własny zgodnie z obowiązującymi przepisami, metodą **wykopu ręcznego** z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem pracownika NOVATEK GREEN ENERGY – wymagane wcześniejsze powiadomienie.
6. Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do przedstawionego projektu wymagają pisemnego uzgodnienia z NOVATEK GREEN ENERGY a Sp. z o.o.

7. Inwestor i Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i materialną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń w czasie wykonawstwa robót oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów napraw wszelkich szkód oraz pokrycia strat NOVATEK GREEN ENERGY sp. z o.o. z tytułu uszkodzenia gazociągów lub infrastruktury z nim związanej, wynikłych z winy inwestora lub podmiotów działających na jego rzecz oraz ponosi odpowiedzialność za szkody, które w przyszłości mogły by powstać na skutek prowadzonych robót.

Niniejsze uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 2 lat od daty jego wydania.

W sprawie niniejszego uzgodnienia osobami do kontaktu są:

- Rafał Kulik	kom. 608 565 946
- Marek Jagodziński	kom. 882 350 767

Z wyrazami szacunku

NOVATEK GREEN ENERGY Sp. z o.o.
Kierownik Gazowego Biura Technicznego

Rafał Kulik

Rafał Kulik

kom.: 608 565 946, e-mail: r.kulik@novatek.pl

