

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

NR	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
2	WN	WENTYLATOR NAWIEWNY	14
3	WW	WENTYLATOR WYWIEWNY	14
4	WD	WPUST DACHOWY	8

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – WERSJA STANDARD2+

NR	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	POWIERZCHNIA
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 4 WYMIANY/H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 80W	5,82m²
2	MAGAZYN	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W	5,82m²
3	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 6 WYMIAN/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W	5,82m²
4	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA I FILTREM; 6 WYMIAN/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZAŁKI 800W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W	5,82m²
5	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W	5,82m²
6	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W	5,82m²
7	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W	5,82m²
8	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W	5,82m²
9	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 8 WYMIANY/ H 125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W	5,82m²
10	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 8 WYMIANY/ H 7125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W	5,82m²
11	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W	5,82m²
12	SZATNIA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZAŁKI 400W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W	5,82m²
13	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 8 WYMIANY/ H 7125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W	5,82m²
14	ŁAZIENKA	WN–WENTYLATOR NAWIEWNY Z NAGRZEWNICA Z FILTREM; 8 WYMIANY/ H 7125m³, MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZAŁKI 1000W WW–WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W	5,82m²
		RAZEM:	81,48m²

INWESTOR:
Urząd Miejski w Kałuszynie
ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
tel. 025 757 66 18
tel/fax. 025 757 60 26

PRACOWNIA:
BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
BRONISZ ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
ul.Truskawkowa 10, 05-070 Sulejówek
tel (22) 783 37 16, kom 601 997 809
www.arturbronisz.com

INWESTYCJA: PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK2012"

ADRES: Ul. Pocztowa / Ogrodowa, Kałuszyn

PRZEDMIOT: MODUŁOWY SYSTEM ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH
RZUT DACHU - INSTALACJE WENTYLACJI

BRANŻA: INSTALACJE **FAZA:** PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Mirosław Śmiglelski	MAZ/IS/0540/02	
inż. Artur Bronisz	OOIA-W-INŻ. 69/2001	

ZESPÓŁ:		
mgr inż. Aneta Jarocka	OOIA, 7123/2008	
mgr inż. Anna Wróbel	OOIA, 6910/2007	

SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
Mariusz Laskowski	.....	

DATA:	SKALA:	REWZJA:	NUMER RYSUNKU:
07.2008	1:50	-	KAU;WK:05