

Kałuszyn, 2022.09.30

Postępowanie przetargowe sygn. PIR.271.7.2022
„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne
w południowej części Kałuszyna”

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

W rozdz. IV (opis przedmiotu zamówienia), ust.3 (przedmiot zamówienia obejmuje), pkt 7 (wytyczne dla opraw) **wprowadza się** po ppkt k) - **ppkt l)** o treści :

l) Powinny posiadać współczynnik mocy na poziomie $\cos \phi > 0,95$.

W rozdz. XVIII (sposób i termin składania i otwarcia ofert) **zmienia się zapisy :**

w ust 1 z zapisu „Ofertę należy złożyć przez Platformę do dnia 04.10.2022 r. do godziny 9:00” **na zapis „Ofertę należy złożyć przez Platformę do dnia 05.10.2022 r. do godziny 9:00”**

w ust 3 z zapisu „Otwarcie ofert nastąpi w dnia 04.10.2022 r. o godziny 10:00” **na zapis „Otwarcie ofert nastąpi w dnia 05.10.2022 r. o godziny 10:00”**


BURMISTRZ
Arkadiusz Czyszewski