

Miejscowość : Kałuszyn ul. Krauzego – Chopina

Temat : Projekt budowlany

Wariant : Byt.-gosp.

WYNIKI OBLICZEN DLA ODCINKOW

odc.	wezel		dlugosc	sred-nica	chro-powa-tosc	opory-miej-scowe	rozb.-odcin-kowy	przeplyw	pred-kosc	strata-cisnie-nia
	pocz	konc								
--	--	--	m	mm	mm	%	l/s	l/s	m/s	m
1	1	4	73.0	200	0.02	20.0	0.00	12.00	0.38	0.07
2	4	5	90.0	200	0.02	20.0	0.00	11.60	0.37	0.08

TABELA WYNIKOW DLA WEZLOW

Wezel	rozbior	rzedne		cisnienie w wezle		Uwagi
		terenu	cisn.			
-	l/s	mnpm	mnpm	m	kPa	-
1	-12.00	179.80	219.80	40.00	400.0	SUW Cisn min
4	0.40	181.70	219.73	38.03	380.3	
5	11.60	181.30	219.66	38.36	383.6	

Temat : Projekt budowlany

Wariant : Byt.-gosp.

WYNIKI OBLICZEN DLA ODCINKOW

odc.	wezel		dlugosc	sred-nica	chro-powa-tosc	opory-miej-scowe	rozb.-odcin-kowy	przeplyw	pred-kosc	strata-cisnie-nia
	pocz	konc								
--	--	--	m	mm	mm	%	l/s	l/s	m/s	m
1	1	4	73.0	200	0.02	20.0	0.00	12.00	0.38	0.07
2	4	5	90.0	200	0.02	20.0	0.00	11.94	0.38	0.08

TABELA WYNIKOW DLA WEZLOW

Wezel	rozbior	rzedne		cisnienie w wezle		Uwagi
		terenu	cisn.			
-	l/s	mnpm	mnpm	m	kPa	-
1	-12.00	179.80	219.80	40.00	400.0	SWU Cisn min
4	0.06	181.70	219.73	38.03	380.3	
5	11.94	181.30	219.65	38.35	383.5	