

Mińsk Maz., dnia 23 września 2019r.

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.) i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), działając w imieniu Zarządu Powiatu Mińskiego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 134/2019 z dnia 27 maja 2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:

Urząd Miejski ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn

o uzgodnienie lokalizacji sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej w miejscowości Kałuszyn ulica Chopina

Z E Z W A L A M

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr **2251W** Kałuszyn - Milew - Falbogi w miejscowości Kałuszyn ulica Chopina wg lokalizacji przedstawionej na załączonej mapie stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Lokalizacja sieci wodociągowej w chodniku, sieć należy zagłębić na głębokości min. 1,70m licząc od najniższej rzędnej nawierzchni jezdni. Hydranty lokalizować przy granicy pasa drogowego. Sieć wodociągową wykonywać metodą bezwykopową „przewiertem sterowanym”, w miejscach kolizyjnych dopuszcza się wykonanie w wykopie otwartym. Przejście poprzeczne pod drogą należy wykonać metodą przecisku.

2. Naruszenie pasa drogowego obliguje do odtworzenia naruszonych elementów pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124) w przypadku:

- **chodnika** - odtworzenie poprzez wymianę gruntu, wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem grubości 15cm, odpowiednie jej zagęszczenie i ułożenie kostki na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3,0cm na całej szerokości chodnika.

Kostkę pochodzącą z rozbiórki należy odpowiednio wyczyścić, nie dopuszcza się wbudowania w chodniku elementów uszkodzonych, uszkodzone elementy należy wymienić na nowe.

- **pobocza** - ułożenie warstwy o gr. min. 15cm z tłucznia kamiennego oraz jej zagęszczenie,

- **pasa zieleni** - wyrównanie i obsianie trawą.

- **rowów odwadniających** - umocnienie oraz zagęszczenie skarp nasypów wraz z ich wyprofilowaniem, dno rowu oczyścić, zagęścić i zapewnić swobodny przepływ wód powierzchniowych,

- **pasa jezdni** należy odtworzyć nawierzchnię jezdni jak dla drogi o ruchu kategorii **KR 3**, połączenie nawierzchni istniejącej z nowo układaną oraz z krawężnikiem należy uszczelnić taśmą asfaltową,

- **uprzątnięcie pasa drogowego.**

3. W przypadku wystąpienia kolizji w/w urządzenia z elementami pasa drogowego, podczas rozbudowy dróg powiatowych, właściciel urządzenia – niezwłocznie po wezwaniu i na własny koszt - dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

4. Zarząd Dróg Powiatowych nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia sieci wodociągowej przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy o drogach publicznych jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa pozwalają na lokalizację urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, także służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją nie stosuje się zakazu określonego w art. 39 ust.1, pkt. 1 który zabrania lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej przedmiotowego urządzenia. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków. Decyzja wydana jest zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIE

Działając w imieniu Zarządu Powiatu Mińskiego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 134/2019 z dnia 27 maja 2019r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim do wydawania decyzji administracyjnych, wyrażam zgodę na dysponowanie działką nr ew. 2561/5 na cele budowlane – budowa sieci wodociągowej.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę projektu budowlanego obiektu lub urządzenia o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego;
 - prowadzenia robót w pasie drogowym uzupełniony o projekt organizacji ruchu lub sposób zabezpieczenia robót na czas trwania budowy,
 - umieszczenia w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od dnia otrzymania.


Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

zał. mapa z naniesioną lokalizacją

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. A/a



Dyrektor
Michał Serwinowski

