

| Nr | pomieszczenie | | Kubatura | | | Qgco W | Grzejnik |
|----|--------------------|----|----------|---|--------|-----------|-----------------|
| | | | m2 | m | m3 | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 |
| 1 | WIATROŁAP | 12 | 4,1 | 3 | 12,3 | 164 | |
| 2 | HALL | 16 | 15,3 | 3 | 45,9 | 612 | HV20 600x600 |
| 3 | ODPADY MEDYCZNE | 10 | 1,9 | 3 | 5,7 | 76 | |
| 4 | POM.POMOCNICZE | 18 | 2,4 | 3 | 7,2 | 96 | |
| 4A | RECEPCJA | 20 | 4,4 | 3 | 13,2 | 176 | HV10 600x500 |
| 5 | POM.PORZĄDKOWE | 16 | 3,8 | 3 | 11,4 | 152 | |
| 6 | MAGAZYNEK | 16 | 2,5 | 3 | 7,5 | 100 | |
| 7 | ŁAZIENKA MĘSKA | 24 | 4,7 | 3 | 14,1 | 235 | HV10 600x400 |
| 8 | SZATNIA MĘSKA | 20 | 7,3 | 3 | 21,9 | 438 | HV20 600x400 |
| 9 | POKÓJ SOCJALNY | 20 | 11 | 3 | 33 | 660 | HV10 600x1000 |
| 10 | ŁAZIENKA DAMSKA | 24 | 5,7 | 3 | 17,1 | 428 | HV20 600x400 |
| 11 | SZATNIA DAMSKA | 20 | 6,7 | 3 | 20,1 | 402 | HV10 600x700 |
| 12 | POKÓJ WYPOCZYNKOWY | 20 | 11 | 3 | 33 | 660 | HV10 600x1000 |
| 13 | KINEZYTERAPIA | 24 | 55,5 | 3 | 166,5 | 4163 | 2 HV30 600x1400 |
| 14 | GABINET MASAŻU | 24 | 12,4 | 3 | 37,2 | 930 | HV20 600x900 |
| 15 | FIZYKOTERAPIA | 24 | 44,5 | 3 | 133,5 | 3338 | 2 HV30 600x1100 |
| 16 | GABINET POŁOŻNEJ | 20 | 15,5 | 3 | 46,5 | 930 | HV20 600x900 |
| 17 | WC PERSONELU | 20 | 3,7 | 3 | 11,1 | 148 | |
| 18 | GAB.GINEKOLOGICZNY | 20 | 16,8 | 3 | 50,4 | 1008 | HV20 600x1000 |
| 19 | GABINET HIGIENY | 20 | 4,6 | 3 | 13,8 | 184 | |
| 20 | POM.TECHNICZNE | 16 | 2,3 | 3 | 6,9 | 92 | |
| 21 | GABINET USG | 20 | 16,9 | 3 | 50,7 | 1014 | HV20 600x1000 |
| 22 | STOMATOLOG | 20 | 23 | 3 | 69 | 1380 | HV30 600x900 |
| 23 | GABINET LEKARSKI | 20 | 12 | 3 | 36 | 720 | HV20 600x700 |
| 24 | LABORATORIUM | 20 | 13,6 | 3 | 40,8 | 1088 | HV20 600x1000 |
| 25 | SZATNIA | 20 | 1,8 | 3 | 5,4 | 108 | |
| 26 | LABORATORIUM | 20 | 6,1 | 3 | 18,3 | 366 | HV20 600x500 |
| 27 | ŚLUZA | 16 | 2,5 | 3 | 7,5 | 100 | |
| 28 | POCZEKALNIA | 16 | 40,7 | 3 | 122,1 | 1628 | 2HV20 600x600 |
| | | | 352,7 | | 1058,1 | 21395 | 22 szt. |