Wyrzutnie
W4 d250
W1 d250
W3 d160
W2 d200

N2 160m3/h d160
W2 160m3/h d160
N3 50m3/h d80
N3 70m3/h d100
N3 80m3/h d100
N3 110m3/h d125
N3 70m3/h d100
N4 170m3/h d160
N4 170m3/h d160
d200

24 23 22 21 18 16 15

d160 d250 d250 d160 d200 d125 d100 d160

N2 160m3/h d160
d80 W3 50m3/h
d80 d125 d160 d160 d80
W3 80m3/h d100 d160
W3 80m3/h d100
d80 W3 50m3/h
W4 170m3/h d160

d180 d180 d200 d125 d100 d160 d160 d160 d160 d250 d160

25 27 20 19 17

LGH-50RX5-E1
W3 70m3/h d100
W1 60m3/h d80
Wg 30m3/h Silent 100
LGH-35RX5-E1
Wg 50m3/h Silent 100
W4 170m3/h d160
W4 170m3/h d160

N2 150m3/h d160 d125 d125 d80 d160 d180

26 28

W2 150m3/h d160
d200 d160
N1 185m3/h d160
W1 140m3/h d125 d160
140m3/h W1 d160
LGH-80RX5-E1
N1 185m3/h d160
LGH-80RX5-E1
d250 d180

01 02 28

d80 d80 d180 d200 d250 d250 d250 d250 d250

Wg 15m3/h Silent 100
W1 90m3/h d100
W1 60m3/h d80
W3 80m3/h d100

03 04 04a 05 06 07 08 09 10 11

W1 40m3/h d80
WNO-200-II-3/4
N1 90m3/h d100
N1 60m3/h d80
WNO-160-II-1/2
WNO-250-II-3/4
N1 d100 80m3/h
N4 60m3/h d80
WNO-250-II-3/4

POCHYLNIA

Czerpnia N2
d 300
470m3/h

Czerpnia N3
d 250
380m3/h

Czerpnia N1
d 315
670m3/h

Czerpnia N4
d 315
700m3/h

OBIEKT: PRZEBUDOWA CZĘŚCI MIESZKALNEJ PARTERU BUDYNKU WIELORODZINNEGO NA FUNKCJĘ DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZĄ		*SKALA:* 1:50
ADRES: KAŁUSZYN UL.WARSZAWSKA 50		*DATA:* 04.2013 R.
PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJE WENTYLACJI RZUT PARTERU		*NR. ARK* 4A
PROJEKTANT: mgr inz.Wiesław Adamowicz	*NR.UPR.:* GP7342/22/47/91	*PODPIS:*
SPRAWDZAJĄCY: mgr inz. RYSZARD OSUCH	*NR.UPR.:* UAN4224/159/143/87	*PODPIS:*