

**Odpowiedzi na zapytania**

(wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 08.03.2023 r.)

**Pytanie :** Zamawiający w programie funkcjonalno-użytkowym zaproponował rozwiązania do oczyszczania ścieków oparte o osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne na złożu zraszanym, oraz osadnik wtórny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna jako równoważny tożsamy układ technologiczny jednakże w oparciu o technologię złoża obrotowego. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na zapewnienie bardziej kompaktowej budowy, łatwiejszego dostępu serwisowego, niższych kosztów eksploatacji, przy zapewnieniu obsługi tej samej ilości ścieków i osiągnięcia wymaganych przez Zamawiającego parametrów ścieków oczyszczonych

**Odpowiedź :** Zamawiający uznaje zastosowanie w oczyszczalni ścieków układu technologicznego opartego na złożu obrotowym jako równoważne do proponowanego w PFU układu technologicznego opartego na niskoobciążonym złożu zraszanym.

  
**BURMISTRZ**  
Arkadiusz Czyżewski