

GMINA KAŁUSZYN  
05-310 Kałużyn, ul. Pocztowa 1

## **Odpowiedzi na zapytania (2)**

(wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 28.04.2023 r. i 08.05.2023 r.)

Nr postępowania : PIR.271.6.2023

1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, oczyszczalnie pracujące w innej technologii niż wymagane w dokumentacji złoże obrotowe?

**Odp. Zamawiający wymaga zastosowania oczyszczalni w technologii złożeń obrotowych.**

2. Czy Zamawiający dopuści oczyszczalnie, które są niesprawdzone w polskich warunkach dla wielkości wymaganych w przetargu (150 RLM)? Przez takie urządzenia pytający rozumie oczyszczalnie, które nie zostały zainstalowane i uruchomione na żadnym obiekcie w Polsce, lub zainstalowane urządzenia referencyjne pracują krócej niż okres gwarancji i rękojmi producenta tj. 2 lata.

**Odp. Zamawiający wymaga aby zaproponowane oczyszczalnie były sprawdzone w warunkach eksploatacji całorocznej panujących w Polsce i wymaga aby urządzenia referencyjne pracowały nie krócej niż okres gwarancji i rękojmi producenta tj. 2 lata**