

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Kałuszynie**”

Nr referencyjny **PIR.271.6.2022.**

1. Proszę o informację czy wyposażenie kuchenne, meblowe, pomoce dydaktyczne, zabawki, wchodzi w skład zadania? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej szczegółowego wykazu wyposażenia meblowego, sprzętu dydaktycznego, zabawek takiego jak krzeselka, ławki, regały, fotele obrotowe, biurka, tablice, gabloty, wieszaki do szatni, szafki metalowe, rzutniki, ekrany projekcyjne, doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie toalet w podajniki na papier toaletowy, ręczniki papierowe, dozowniki do mydła, poręcze dla osób niepełnosprawnych, zestawy zabawowe, wyposażenie szatni itd. wraz z podaniem ilości, parametrów technicznych, rodzaju materiału, kolorystyki, karty charakterystyki, wymiarów.
Ad.1. Zamieszczono na stronie BIP w dniu 10.08.2022 r. „dostawy zał. nr 7.1, 7.4, 7.5”
W tych załącznikach rozszerzono opis, ilości pozostały bez zmian. Załączniki nr 7.2 i 7.3 bez zmian. Ilości dostaw taki jak podany w załącznikach.
2. Proszę o informację czy dostawa i zakup schodołazu wchodzi w skład zadania? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie na stronie internetowej parametrów technicznych urządzenia.
Ad.2. Wchodzi w skład zadania. Zamieszczono na stronie BIP w dniu 08.08.2022 r. „schodołaz”
3. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków: balustrad wewnętrznych i zestawienia stali.
Ad.3. Balustrada schodów wewnętrznych ze stali nierdzewnej o układzie prętów pionowym, wykonana zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie &298
4. Proszę o podanie koloru stolarki i ślusarki oraz wskazanie czy kolor ma być jednostronny czy dwustronny.
Ad.4. Okna – brąz z zewnątrz, wewnątrz białe
5. Proszę o podanie kolorystki elewacji, blachy i orynnowania, ścian wewnętrznych i podłóg.
Ad.5. Kolory jasne, orynnowanie i pokrycie grafit
6. Proszę o informację czy należy wycenić orynnowanie z PCV?
Ad.6. Orynnowanie systemowe z blachy ocynkowanej z powłoka akrylową

- GMINA
KALUSZYN
7. W przedmiarze robót budowlanych brak kolanek wylewek, proszę o uzupełnienie.
Ad.7. W poz. Katalogu KNR 0-15II 0528-04 zawarte są kolanka i wylewki
 8. Proszę o informacje czy drzwi ppoż EI30 i EI60 mają być w wersji pełnej czy z przeszkleniami?
Ad.8. W wersji pełnej
 9. Prosimy o uzupełnienie zestawienia okien o okna ppoż w ścianie oddzielenia pożarowego na I piętrze (prosimy o oznaczenie podziału okna).
Ad.9. Uwzględniono w przedmiarze po.93 i na zestawieniu okien
 10. Proszę o informację czy ościeżnice do drzwi wewnętrznych mają być regulowane, jeżeli tak to proszę o podanie zakresu regulacji.
Ad.10. Ościeżnice regulowane na grubość muru 240 – 259 szt.10 i 380-399 – szt.8
 11. Proszę o podanie powierzchni oddymiania dla okna oddymiającego.
Ad.11. 5% powierzchni klatki schodowej
 12. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej zestawienia elementów więźby dachowej dla poszczególnych elementów z podaniem ich wymiarów i ilości.
Ad.12. Na rysunkach przekroji oznaczone są wymiary poszczególnych elementów więźby dachowej
 13. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej pozwolenia na budowę.
Ad.13. Zamieszczono na stronie BIP w dniu 08.08.2022 r. „pozwolenie na budowę”.
 14. W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 23 sierpnia z uwagi na okres urlopowy i dynamiczną sytuację panującą na rynku materiałów budowlanych, która wymusza na nas szczegółowy przegląd dostępności wyrobów budowlanych oraz prognozowania cen przez cały okres inwestycji.
Ad.14. Zamawiający zmienia terminy : Złożenie ofert : 17.08.2022 r. godz. 14:00, otwarcie ofert : 17.08.2022 r. godz. 14:30


BURMISTRZ
Arkadiusz Czyszewski