



**UWAGA**

1. JAKO ZWÓD POZIOMY WYKORZYSTAĆ BLACHĘ POKRYCIA DACHU, GDY BLACHA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW PN  
ZWODY WYKONAĆ DRUTEM DFEZN 8MM
2. ZWODY KOMINÓW WYKONAĆ NA UCHWYTACH WBIJANYCH I ŁĄCZYĆ Z POKRYCIEM DACHU LUB ZWODAMI POZIOMYMI
3. WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY PONAD DACHEM POŁĄCZYĆ ZE ZWODAMI POZIOMYMI

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REHABILITACJI Z PRZEZNACZENIEM NA ŻŁOBEK		SKALA: 1:100
ADRES: KAŁUSZYN UL. ZAMOJSKA 13 DZ.NR 3532/1, 3532/2.		DATA: 03.2015r.
INWESTOR GMINA KAŁUSZYN KAŁUSZYN UL.POCZTOWA 1		NR. RYS:  E-03
PRZEDMIOT RYSUNKU: INSTALACJA ODGROMOWA – RZUT DACHU		
PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Chudawski	NR.UPR.: GPB-4224/57/50/89	PODPIS:
OPRACOWAŁ:		