


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Nr	l	Ilość	Ø 12	
			A-I	A-III
	m	szt	m	m
1	2.50	12	30.0	
2	3.70	9	33.3	
3	1.40	14	19.6	
4	2.50	6	15.0	
5	1.30	22	28.6	
6	1.60	4	12.8	
7	1.67	10	16.7	
8	1.30	6	7.8	
9	1.05	26	273.0	
10	3.10	5	15.5	
11	2.50	4	10.0	
12	1.90	8	15.2	
13	1.05	4	4.2	
14	0.60	2	1.2	
15	2.60	3	7.8	
16	1.10	6	6.6	
17	3.00	4	12.0	
18	4.8	2	9.6	
RAZEM DŁUGOŚĆ			68.7	205.1
CIĘŻAR W KG			61.0	182.0

RZUT STUDZIENKI



UWAGA! Rozstaw otworów kołowych dla przejść przewodów przyjąć z branży sanitarnej. Otwory wykonać o 50 mm większe od średnic rur. W płycie nakrywającej przewidzieć otwory o średnicy 30 mm do zakrecania zasuw (albo wywiercić)

OBIEKT		PRZEBUDOWA SUW w GARCZYŃIE DUŻYM	
LOKALIZACJA		GARCZYŃ DUŻY, gm.KAŁUSZYN	
INWESTOR		GMINA KAŁUSZYN	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		IMIE I NAZWISKO	
PROJEKTANT		mgr inż. Elżbieta Baum	
NAZWA RYSUNKU		STUDZIENKI W DNIE ZBIORNIKÓW	
Projekt nr	Stadium	Branża	Data
	PB	arch-bud.	09.2016
			Skala
			1:25
			Nr rys.
			5