DRABINA ZEWNĘTRZNA 1:50



A - A 1:20



DRABINA WEWNĘTRZNA 1:50



A - A 1:20



SPAWANIE ELEKTRYCZNE
ELEKTRODY E 432 R11
STAL St3SX
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
WG OPISU TECHNICZNEGO

WYKAZ STALI - DRABINA ZEWNĘTRZNA

Nr	Profil	l	Ilość jedn.	Ciężar jedn.	Ciężar całk.
		m	szt	kg/m	kg
1	L50x50x6	4.0	2	4.46	35.7
2	L50x50x6	0.27	6	4.46	7.2
3	ø22	0.70	10	2.98	20.8
4	▱ 35x5	1.82	3	1.35	7.4
5	▱ 50x5	1.60	5	1.97	15.8
6	▱ 100x8	1.25	3	6.28	23.6
	Śr.SŁR. M12.krótkie		9		4.5
	Dod. na spoiny 1.8 %				2.0
CIĘŻAR OGÓŁEM w KG					117.0

WYKAZ STALI - DRABINA WEWNĘTRZNA

Nr	Profil	l	Ilość jedn.	Ciężar jedn.	Ciężar całk.
		m	szt	kg/m	kg
1	L50x50x6	3.60	2	4.46	32.1
2	L50x50x6	0.20	8	4.46	7.1
3	ø22	0.50	13	2.98	24.0
4	▱ 100x8	1.0	4	6.28	25.1
	Śr.SŁR. M12.krótkie		12		6.0
	Dod. na spoiny 1.8 %				1.5
CIĘŻAR OGÓŁEM w KG					95.8

OBIEKT
PRZEBUDOWA SUW
w GARCZYNIE DUŻYM
ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ V=150m^3

LOKALIZACJA
GARCZYN DUŻY, gm.KAŁUSZYN
dz. nr 234, 225/3, 225/2

INWESTOR
GMINA KAŁUSZYN
05-310 KAŁUSZYN, ul. Pocztowa 1

ZESPÓŁ PROJEKTOWY	IMIĘ i NAZWISKO SPECJALNOŚĆ i NR UPR.	BRANŻA
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta Baum upr.konstr-bud. nr UAN-4224/147/133/87	budowlana

NAZWA RYSUNKU
DRABINY

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	arch-bud.	09.2016	1:50	9