L1 SUW
L2 SUW
L3 SUW
N SUW
PE
24V
GND
L STER

MicroLogix 1400 baza AUTO DP2 DI 2A1
MicroLogix 1400 baza Załącz DP2 DO 2A1
MicroLogix 1400 baza AWARIA DP2 DI 2A1
MicroLogix 1400 baza Potwierdzenie pracy DP2 DI 2A1

9S1 M 0 A
9F1 9.7
9Q1 9.6
9K1 9.2
9Q1 9.6
9F1 9.7
9F1 /> /> />
NO NC 9.6 9.3
M NO NC 9.7 9.4

Awaria DP2 9P1
Praca DP2 9P2
Dmuchawa powietrza DP2 4 kW 9M1 M 3~

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji " PROJEKTOR" inż. Włodzimierz Kamiński 08-110 Siedlce ul.Okrężna 55	Inwestor: URZĄD MIASTA i GMINY KAŁUSZYN ul. Pocztowa 1	Nazwa projektu: Przebudowa stacji uzdatniania wody w Garczynie Dużym gm. Kałuszyn	Nazwa rysunku: Zasilanie i sterowanie dmuchawy powietrza DP2	Projektował:	inż.Henryk Toczyski		2016-09-20
				Projektował:			
				Sprawdził:	Lech Jaroszyński		2016-09-20

Numer rysunku: 25
Strona 34