



7-11



UWAGA:

Poziom 0.00 - rzędna dna zbiornika reaktora

Przebiegała rurociągiem wykonaną metodą wiercenia wiertnicą i uszczelnienia uszczelnieniem łańcuchowym dla poszczególnych średnic

Nowy rurociąg powietrza DN200 z dmuchawy D2 należy włączyć pod iskrniący po wysłcu z korytarza technologicznego na koronie „biomłka SBR1

Odgałęzienia rurociągów dosyłowych powietrza do membran wraz z armaturą pozostają bez zmian

OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI OLSZANIE, GM. KALISZYN
ROZBIJANIU I REMONT OCZYSZCZANIU ŚCIEKÓW WRAZ Z PRZEWODNIKI I ZAKOSPOJANOWANIEM TERENU

Treść rysunku

SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY (SBR1)

P-E

10 - 2019T-061:80