LEGENDA:

- przewód prowizoryczny Ø160, Ø200PE ze zbiornika
- przewód prowizoryczny Ø160, Ø225PE tłoczący wode do sieci
- przewód prowizoryczny Ø110PE do płukania filtrów
- przewód prowizoryczny Ø 20PE powietrze do hydroforów i mieszacza wodno-powietrznego
- przewody prowizoryczne elektryczne do zasilenia pomp i sprężarek

Istniejący zbiornik na wody płuczace

Zbiornika brak

Istniejące osadniki

Zestaw 3 odżelaziaczy Ø1500
Fundament [7płyt 3x1,5m]

Sprężarki
Fundament 2płyty [3x1,5m]

Zestawy pomp sieciowych
I strefa 3pompy+pompa płuczaca
II strefa 3 pompy
Fundament [8płyt 3x1,5m]

Zestawy hydroforów
I strefa 2hydrofory Ø1400
II strefa 2hydrofory Ø1200
Fundament [6płyt 3x1,5m]

Ø160PVC
Ø160PE
Ø225PVC
Ø160PVC
Ø110PE
Ø215PE
Ø225PE
Ø160PVC
Ø32 do spulchniania
Ø20 do mieszacza
Ø20 do hydroforów
3eN
2eN
6eN
4eN
w225
w25
w
LC
SP
Ps
Ba
Lzr
RV
RIVa
RIVb
RVI
Ws
PsV
j. asf.
j. z.
225/3
233/1
233/2
225/2
236/2
240/2
243/2
240/1
243/1
249
252
259
256
216.57
216.54
216.12
216.34
217.0
217.4
217.23
216.9
216.8
216.79
216.3
216.0
216.74
215.58
216.79
215.63
216.85
214.55
216.85
214.48
216.86
215.
216.87
216.
216.92
215.83
216.92
215.95

Biuro projektowe
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "PROJEKTOR"
inż. Włodzimierz Kamiński
08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55
tel./fax +48(25) 633 91 44
e-mail: bp_projektor@o2.pl

OBIEKT
PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY SUW w GARCZYNIE GUŻYM, gmina KAŁUSZYN

LOKALIZACJA
obr. 0005 Garczyn Duży, jedn. ewid.141209_5, Kałuszyn dz. nr 234, 225/3, 225/2

INWESTOR
Gmina Kałuszyn
05-310 Kałuszyn, ul. Pocztowa 1

Zespół projektowy	imię, nazwisko nr Upr.	branża	podpisy
PROJEKTANT	inż. Włodzimierz Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
Sprawdzający	mgr Inż. Michał Kożluk upr. MAZ/0083/PWOS/13	sanitarna	

NAZWA RYSUNKU
Plan sytuacyjny montażu urzadzeń na okres przebudowy SUW

Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	09.2016r.	1:500	1